



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ – КУЗБАССУ
650000 г. Кемерово, ул. Красная, 11, тел.58-06-00, факс 36-83-61, телетайп 215 171 “Карн”
E-mail: kansmchs42@mail.ru; gugo@kemtel.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА И НОВОКУЗНЕЦКОГО РАЙОНА

654027 г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 3а, тел/факс (3843) 74-18-39, тел. 74-37-05
E-Mail: gpnnvk@mail.ru

г. Новокузнецк, проезд Воллгодского,1
(место составления акта)

“ 05 ” февраля 20 21 г.
(дата составления акта)
11.00
(время составления акта)

Предписание № 629/1/23

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

**Муниципальному автономному образовательному учреждению
дополнительного профессионального образования "Институт повышения
квалификации"**

Ректору Поздняковой Наталье Анатольевна

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина)
собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения № 629 от «28» декабря 2020 года главного государственного инспектора Новокузнецкого городского округа и Новокузнецкого муниципального района по пожарному надзору Степанчука Андрея Сергеевича, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин «11» января 2021г. до 11 час. 00 мин. «05» февраля 2021г.; проведена плановая проверка: государственным инспектором Новокузнецкого городского округа и Новокузнецкого муниципального района по пожарному надзору Ковалёвым Евгением Витальевичем, здания и территории, расположенного по адресу: 654000, Кемеровская область – Кузбасс, г.Новокузнецк, ул. Транспортная,17.

(должность, Ф.И.О. (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

При проведении проверки присутствовал: Ректор Позднякова Наталья Анатольевна, проректор по АХЧ Евменов Кирилл Николаевич

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

| № п/п | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Не проведена проверки качества огнезащитной обработки | п. 13 Правил противопожарного | 01.08.2021 | |

| | | | | |
|----|---|---|------------|--|
| | деревянных конструкций чердачных помещений. | режима в РФ (утверждённые Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.); | | |
| 2. | Частично не отделены поэтажные коридоры от лестничных клеток дверями с приспособлением для самозакрывания с уплотнением в притворах на всех этажах. | Пункт 1 ч.2 ст.1, ч.3,4 ст.4, п. 2 ч.1 ст.6 Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.7. СП 1.13130.2012 Эвакуационные пути и выходы | 01.08.2021 | |
| 3. | Допущена установка пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м от электросветильников. | ч.3 ст.4; ч.1 ст. 6; ч.2 ст.54; ч.4, ч.7 ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п.13.3.6. СП 5.13130.2009. | 01.08.2021 | |
| 4. | Руководитель не организовал проведение проверок внутреннего противопожарного водопровода в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. | п. 48 Правил противопожарного режима в РФ (утверждённые Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.); | 01.08.2021 | |
| 5. | Отсутствует на люках чердачного помещения надпись о нахождении ключа от замка данного люка. | п. 18 Правил противопожарного режима в РФ (утверждённые Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.); | 01.08.2021 | |
| 6. | Помещение серверной не выделено противопожарными перегородками 1-го типа. | пункт 1 ч.2 ст.1, ч.3,4 ст.4, п. 2 ч.1 ст.6 Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 45.1.2.,5.6.4.СП 4.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» | 01.08.2021 | |

| | | | | |
|----|--|---|------------|--|
| 7. | Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте. | п. 12 Правил противопожарного режима в РФ (утвержденные Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.); | 01.08.2021 | |
|----|--|---|------------|--|

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: - руководители федеральных органов исполнительной власти; - руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; - руководители органов местного самоуправления; - собственники имущества; - лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; - лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; - должностные лица в пределах их компетенции; - иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Новокузнецкого
Городского округа и Новокузнецкого муниципального
района по пожарному надзору
Ковалёв Евгений Витальевич
(должность, фамилия, инициалы должностного лица надзорного органа)

«05» февраля 2021г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил (а):
Ректор Позднякова Наталья Анатольевна
(должность, фамилия, инициалы)

«05» февраля 2021г.

Handwritten signature in blue ink

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:
(зачеркнуть в случае подписи)

(подпись должностного лица проводившего проверку)